

Niederschriftsauszug aus der Sitzung des Ausschusses für Bau- und Stadtentwicklung Röbel/Müritz vom 11.09.2025

Top 12 Anfragen und Anträge der Ausschussmitglieder

Herr Radtke:

- Wiedervernässung Polder Weiße Brücke“:
 - Projektträger steht nicht mehr zur Verfügung
 - MoorCentrum Greifswald und Akademie für Nachhaltige Entwicklung MV unterstützen das Projekt weiterhin
 - momentan wird eine Projektskizze erarbeitet und der Antrag auf Förderung vorbereitet

Die Präsentation ist dem Protokoll als Anlage beigelegt.

Herr A. Sprick:

- Projekt Wiedervernässung wurde nur im Hauptausschuss vorgestellt
- geplant war der Verkauf des Grundstückes; Einnahmen sollten für bauliche Maßnahmen in der Stadt zur Verfügung stehen
- grundsätzlich eine gute Idee, jedoch mit sehr hohen Kosten verbunden
- Gestaltung des BGZ mit Schinko Motiven ist sehr gut gelungen
- Info an das Ordnungsamt:
 - für die Pflege der jungen Bäume muss ein Management erarbeitet werden

Herr Schatull:

- Musikschule Stadtgarten sind Sanierungsarbeiten durchgeführt worden, jedoch keine Firma aus der Stadt bzw. dem Umfeld

Herr Radtke:

- Musikschule jetzt im BGZ
- Gebäude im Stadtgarten wird durch Klinikum weiterhin als Schule genutzt
- Pachtvertrag zwischen der Stadt und dem Landkreis wurde abgeschlossen
- Landkreis übernimmt Instandhaltung
- Auftragsvergabe erfolgte durch den Landkreis

Herr Müller:

- nach Großveranstaltungen in der Turnhalle kam es schon häufiger zu Verstopfungen im Sanitärbereich
- ist eine Prüfung / Sanierung geplant?

Herr Schatull:

- Kamerabefahrung hat stattgefunden
- die Grundleitung liegt unter der Bodenplatte
- an einer Stelle ist die Leitung abgesackt
- Kanäle tlw. zugesetzt
- die Hauptleitung ist wieder frei, die Stichleitungen nicht
- Empfehlung: bei Großveranstaltungen einen zusätzlichen Toilettenwagen aufstellen

Herr Müller:

- gibt es die Möglichkeit für die Musikschüler einen Zugang für den Vorraum im BGZ zu schaffen?

Herr Brych:

- sind die Fensteröffner in der Turnhalle defekt?

Frau Fischer:

- die Schließanlage ist das Ergebnis vieler Beratungen
- Nach- / Umrüstung ist bestimmt möglich, jedoch nur über den Hersteller
- Programmierung der Lüftung in der Turnhalle ist ebenfalls mit Nutzern abgestimmt
- Taster für Fensteröffner sind im Technikraum

Herr Weidner:

- Anfrage aus der Bürgersprechstunde:
- im Mönchkirchhof Durchfahrt nur für Anlieger, wird jedoch stark befahren
- Möglichkeit zur Verkehrsberuhigung prüfen; evtl. Poller oder Bremshügel
- kann der Bereich Ahornallee, Löhner Weg, Wardenburger Weg als Spielstraße gekennzeichnet werden?

Herr Hahn:

- Radweg im Bereich der Wünnow in sehr schlechtem Zustand

Frau Siegmund:

- Problem am Mönckkirchhof schon bekannt; Möglichkeiten werden geprüft
- Landkreis hat Sanierung des Radweges eingeplant; aufgrund der finanziellen Lage keine kurzfristige Realisierung möglich

Schrittführung:

Britta Neudeck